

Приложение 4

Точки на свързване, интерфейси и условия за монтаж, ползване и поддържане на далекосъобщителни съоръжения

1. Точки на свързване - крайни точки на далекосъобщителната мрежа, които могат да бъдат както в помещения на потребителя, така и в зали за “колокиране” на неговите съоръжения в помещения на БТК.

2. Интерфейси за цифрови линии – V.35, X.21, G.703.

3. Условия за монтаж, ползване и поддържане на далекосъобщителни съоръжение:

3.1. Изисквания за електрозахранване, съгласно БДС EN 50160/1999.

3.2. Изисквания за температура и влажност, съгласно ETSI EN 300019-1-3.