

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПОКАНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК И АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

**ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИН БРОЙ КЛИМАТИК СПЛИТ – СИСТЕМА
ПОЗИЦИЯ 2: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 3 БРОЯ КЛИМАТИЧНИ
ЧИЛЪРНИ СИСТЕМИ И 122 БРОЯ КЛИМАТИЧНИ СПЛИТ - СИСТЕМИ, ИНСТАЛИРАНИ В СГРАДИ
НА КРС”**

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

**ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК И АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА
КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” ПРИ СЛЕДНИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:**

**ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИН БРОЙ КЛИМАТИК СПЛИТ – СИСТЕМА”
ПОЗИЦИЯ 2: „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 3 БРОЯ КЛИМАТИЧНИ ЧИЛЪРНИ
СИСТЕМИ И 122 КЛИМАТИЧНИ СПЛИТ - СИСТЕМИ, ИНСТАЛИРАНИ В СГРАДИ НА КРС”**

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

**РАЗДЕЛ III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПОРЪЧКАТА**

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

РАЗДЕЛ VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец
за всяка една от обособените позиции**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец за
всяка една от обособените позиции**

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Списък на климатичните сплит-системи и чилърните системи

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура се отнася до избор на изпълнител за сключване на договор при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция 1: Доставка и монтаж на 1 бр. климатик-сплит система.

Позиция 2: Абонаментно сервизно обслужване на 3 бр. климатични чилърни системи и 122 бр. климатични сплит-системи, инсталирани в сгради на КРС.

Настоящата покана е публикувана в Профила на купувача на КРС в интернет, Раздел „Други“.

Всеки участник може да представи оферта за участие за двете обособени позиции, както и за една от самостоятелно особените позиции.

РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Настоящата процедура се отнася за доставка и монтаж на 1 бр. климатик-сплит система и сервизно обслужване на чилърни и климатични сплит - системи, намиращи се в помещенията на КРС, находящи се на ул. Гурко № 6, бул. Шипченски проход № 69, площад Славейков № 11 и ул. Сали Яшар, кв. Факултета, гр. София, както следва:

1.1. Доставка и монтаж на 1 бр. климатик-сплит система.

1.2. Абонаментно сервизно обслужване на 122 броя климатични сплит-системи, инсталирани в помещенията на КРС в гр. София, ул. Гурко № 6, бул. Шипченски проход № 69, площад Славейков № 11 и кв. Факултета.

1.3. Абонаментно сервизно обслужване на три броя чилърни системи, инсталирани в сградата на КРС в гр. София, ул. Гурко № 6.

- чилър с марка „BLUEBOX“ инсталиран на покрива на сградата на ул. Гурко № 6 и подови отоплително охладителни тела инсталирани в помещения на етаж IV;

- чилър с марка „LENOX“ инсталиран на покрива на сградата на ул. Гурко № 6 с клима камера и таванни отоплително охладителни тела монтирани в зала 3 на етаж 3 в сградата на ул. Гурко № 6;

- чилър с марка „LENOX“ инсталиран на покрива на сградата на ул. Гурко № 6 с клима камера и таванни отоплително охладителни тела монтирани в зала 3А на етаж 3 в сградата на ул. Гурко № 6;

Търговските марки на климатичните сплит-системи и чилърните системи са описани в **Приложение 3** към настоящата документация.

РАЗДЕЛ III МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Минимални изисквания към доставката и монтажа на 1 брой нов климатик сплит-система:

1.1. Изпълнителят следва да достави и монтира 1 бр. нов климатик-сплит система от инвенторен тип за стенен монтаж, с функция за отопление и охлаждане най-малко от енергиен клас А за помещение с обем от 60 куб. м.

1.2. Минимални топлинни единици (BTU) на климатика – 12 000.

1.3. Работен диапазон на климатика от минус 15 градуса С до плюс 35 градуса С.

1.4. Вътрешното и външното тяло следва да бъдат идеално нивелирани, надеждно и постоянно закрепени към определеното от Изпълнителя място за монтаж в помещението на Възложителя.

1.5. Тръбни системи по цялата им дължина между външното и вътрешно тяло следва да бъдат обвити с антикондензен изолационен материал, бандажна лента и поставени в кабел канали, комуникационният кабел между вътрешното и външно тяло следва да бъде надеждно и постоянно закрепен и поставени в кабел – канали.

1.6. Захранващият за климатика електрически кабел следва да бъде поставен в кабел канал.

1.7. Дренажната тръба за оттичане на кондензните течности следва да бъде отведена в посока улуците на сградата.

1.8. Пробитите в стените технологични отвори за преминаване на тръбите и кабелите на климатика следва да бъдат херметизирани с материал недопускащ преминаване на дъждовни води. Обектът се издава почистен от строителни отпадъци във вид готов за употреба;

1.9. Срокът за доставка и монтаж на климатика по позиция 1 от поръчката е до 10 дни от датата на подписване на договор между КРС и избраният за изпълнител участник.

2. По време на монтажа Изпълнителят следва да организира забрана за преминаване на пешеходци по част от тротоарните площи попадащи в обхвата на дейностите по монтажа на климатика.

2. Гаранционен срок на климатика

2.1. Гаранционният срок за климатика е най-малко 3 години от датата на подписан двустранно приемо-предавателен протокол за приемане на доставката по позиция 1 от поръчката.

3. Минимални изисквания относно обхвата на сервизното обслужване на съществуващите чилърни и климатични сплит – системи по позиция 2 от поръчката:

3.1. Изпълнителят се задължава, по предварително съгласуван график с Възложителя да извърши две сервизни обслужвания (най-малко веднъж на шест месеца) на всички климатици в помещенията в сградите собственост на КРС, състоящо се в:

3.1.1. Проверка и оценка на състоянието на климатичните системи чрез външен оглед и използване на технически средства съгласно изискванията на производителя за съответната марка климатична система;

3.1.2. Почистване и антибактериално дезинфектиране на всички видове филтри;

3.1.3. Проверка на фреоновите връзки и налягането на фреона в системата;

3.1.4. Почистване на фреоновата пита от грубите частици и напръскване с обезмаслител или специализиран спрей, предназначен за почистване на климатици;

3.1.5. Проверка за течове, измерване за херметичност и количество хладилен агент;

3.1.6. Диагностика, измервания, настройки и регулиране на режимни параметри в обхват от външно тяло до дистанционно управление;

3.1.7. Проверка целостта на електрическите и тръбни връзки;

3.1.8. Почистване на кондезната вана и дренажната тръба на климатика;

3.1.9. При подадена заявка за възникнали повреди в климатиците, Изпълнителят следва да предприеме следните действия:

- За климатиците находящи се в сървърните помещения

срок за реакция - до 3 часа от получаване на заявката за повреда. Време за отстраняване на повреди до 8 часа. В случай, че Изпълнителят не може да отстрани повредата в срок в срок до 8 часа от получаване на заявката следва да монтира заместващ (мобилен) климатик за негова сметка.

- За климатиците находящи се в работните помещения: срок за реакция до 8 часа от получаване на заявката за повреда.

Време за отстраняване на повреди е до 3 дни от получаване на заявката. В случай че изпълнителят не може да отстрани повредата в 3-дневен срок, следва да осигури възможност за негова сметка да монтира заместващ климатик.

3.2. Изпълнителят съставя и подписва на място индивидуален констативен протокол, в който се описват резултатите от сервизната намеса, необходимите за изпълнение ремонтни дейности, както и частите, които е нужно да бъдат подменени или необходимост от доливане на течности за постигане на производствените работни параметри на климатичните системи;

3.3. До 2 (два) работни дни, от подписването на констативния протокол по т. 3.2, участникът следва да предложи на Възложителя количествена сметка (оферта), която след одобрението ѝ от Възложителя се изпълнява със съответните гаранции;

3.4. При допълнително възникнала необходимост от допълнителни посещения за диагностика, за подмяната на дефектирали части или допълване с течности, свързани с текущото сервизно обслужване на климатиците, Възложителя заплаща разходи само за вложените материали;

3.5. Изпълнителят следва да влага/заменя части на машините само с нови и оригинални такива, като при поискване от страна на Възложителя е длъжен да представя сертификат за качество за всяка една, подлежаща на замяна част;

3.6. Изпълнителят следва да извършва дейностите по превключване на чилърите в летен/зимен режим на работа след подадена заявка от страна на Възложителя.

4. Организационни изисквания

4.1. Изпълнителят създава, регистрира и поддържа досиета на чилърните системи;

4.2. Извън сервизните обслужвания по т. 3.1 Изпълнителят до 3 работни дни от подписване на договора предприема действия като извършва първоначален технически преглед на климатичните инсталации и представя на Възложителя сервизен доклад за състоянието им.

4.3. При подаден от Възложителя сигнал за аварийни ситуации, които биха могли да предизвикат пожар или замърсяване на околната среда (аварии в електрически части или течове на хладилен агент) Изпълнителят следва в рамките на време до 3 часа от получаване на сигнала да съдейства за предотвратяване на щети чрез посещение на адресите на съответните обекти.

4.4. Изпълнителят следва да извършва дейностите по изпълнение на сервизното обслужване на чилърните системи съгласно НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 ОТНОСНО НЯКОИ ФЛУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ *изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.*

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането за изпълнение на предмета на договора за сервизно обслужване се извършва два пъти годишно в български лева, по банков път в срок до 10 дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности по сервизно обслужване.

При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол. Когато се налага подмяна на резервни части и материали Изпълнителят предоставя задължително на Възложителя за утвърждаване ценова оферта, включваща необходими видове, количества и тяхната стойност. Заплащането на вложените резервни части и материали става след представяне от Изпълнителя на оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за вида и начина на влагането им в съответствие с утвърдена от Възложителя ценова оферта.

Плащането на доставката на 1 брой нов климатик сплит-система се извършва в срок до 10 дни от доставката и след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. Участниците следва да притежават валиден към периода на изпълнение на договора документ за правоспособност, съгласно чл. 17 б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), издаден на участника от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ) за извършване на дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи флуорирани парникови газове,

3. Участниците в процедурата, следва да извършат предварителен оглед на чилърните системи.

РАЗДЕЛ VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата задължително трябва да съдържа:

1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или друга идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

3. Срок на изпълнение на договора.

4. Срок на валидност на офертата- минимум 90 дни, считано от датата на отваряне на офертата.

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката.

6. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката.

7. Участникът следва да представи заверено копие на документ за правоспособност, съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), издаден на участника от Българска браншова камара по машиностроене (ББКМ) за извършване на дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, съдържащи флуорирани парникови газове.

8. Декларация (свободен текст), че по време на изпълнение на монтажа на новия климатик Изпълнителят ще осигури безопасното преминаване по тротоарни площи на пешеходци – документът се представя по Позиция 1.

9. Декларация, че Изпълнителят ще възстанови евентуално нанесени щети на движимо, недвижимо имущество и/или трети лица (свободен текст).

10. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец, попълнено за всяка позиция поотделно, съгласно Приложение 1 от документацията.

11. Списък на изпълнени през последните 3 години от участника, включващ минимум три услуги и доказателства за доброто им изпълнение, сходни с предмета на поръчката.

12. Ценово предложение за изпълнение на дейностите, попълнено съгласно Приложение 2 от документацията за всяка позиция поотделно, за която кандидатства участника.

13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

14. Декларация за извършен оглед на помещенията на КРС (свободен текст).

15. Декларация (свободен текст), че Изпълнителят ще спазва изискванията на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. (изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

16. Декларация (свободен текст), че Изпълнителят ще спазва изискванията на НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

17. Декларация (свободен текст), че Изпълнителят ще спазва изискванията на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

18. Участникът по позиция 2 от поръчката следва да представи примерен график за извършване на профилактичните дейности.

РАЗДЕЛ VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик.

2. Техническото и Ценовото предложение трябва да бъдат изготвени за всяка една позиция от поръчката поотделно и попълнени по образец, съгласно Приложения 1 и 2 от документацията.

3. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:

3.1. Адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. Гурко № 6, етаж 2, стая 201;

3.2. Име, адрес, телефон/факс на кандидата и предмет на поръчката.

4. Офертите могат да бъдат представени всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа в срок **до 11.05.2015 г.** включително в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията на посочения в т. 3.1. адрес лично от участника или от упълномощено от него лице.

РАЗДЕЛ VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Ценовите предложения по всяка позиция ще бъдат оценявани по критерий „най-ниска цена“. На първо място ще бъде класиран кандидатът, чието предложение отговаря на посочените технически изисквания и е с най-ниска предложена цена. При наличие на две или повече равни най-ниски цени, ще бъде проведен публичен жребий.

Лица за контакти:

Борислав Стоянов – тел. (02) 9492969.

Соня Йорданова – тел.: (02) 9492756

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК И
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ”**

ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДИН БРОЙ КЛИМАТИК СПЛИТ – СИСТЕМА

Настоящото предложение е подадено от:

.....
/наименование на участника, ЕИК/

Представявано от:

.....
/трите имена/

В качеството му на:

.....
/длъжност/

Адрес по регистрация:

.....
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./

Адрес за кореспонденция:

.....
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./

Телефон/факс:.....

e-mail:

1. Предлагаме да извършим доставка на 1 брой климатик сплит-система, съгласно изискванията, посочени в документацията.
2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е до 10 дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката.
3. Всички разходи, свързани с горепосоченото изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.
4. Офертата ни е валиднаминимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката е: гр. София, ул. „Гурко” №6.
6. Предлагаме следните гаранционни условия, във връзка с изпълнението на поръчката:.....
7. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и дела на тяхното участие, като изискванията към тях ще бъдат съобразно дела на тяхното участие.

Дата: 2015 г.

УПРАВИТЕЛ:

(подпис печат)

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК И
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ”**

ПОЗИЦИЯ 2: „Абонаментно сервизно обслужване на климатични инсталации-чилъри и климатици - сплит системи в сгради на КРС”

Настоящото предложение е подадено от:

.....

/наименование на участника, ЕИК/

Представявано от:

.....

/трите имена/

В качеството му на:

.....

/длъжност/

Адрес по регистрация:

.....

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./

Адрес за кореспонденция:

.....

/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./

Телефон/факс:.....

e-mail:

1. Предлагаме да извършим профилактиката на климатиците, съгласно изискванията, посочени в документацията.
2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е една година, считано от 20.09.2015 г.
3. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя.
4. Офертата ни е валиднаминимум 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката е: ул. „Гурко” № 6, бул. „Шипченски проход” № 69, площад „Славейков” № 11, ул. „Сали Яшар” и кв. „Факултета”, гр. София
6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и дела на тяхното участие, като изискванията към тях ще бъдат съобразно дела на тяхното участие.

Дата: 2015 г.

УПРАВИТЕЛ:

(подпис печат)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИК И
АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ”

Позиция 2: „Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя климатични чилърни системи и 122 броя климатични сплит-системи, инсталирани в сгради на КРС”

Настоящото предложение е подадено от:

.....
/наименование на участника, ЕИК/

Представявано от:

.....
/трите имена/

В качеството му на:

.....
/длъжност/

Адрес на участника:

.....
/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. ап./

Телефон/факс/e-mail:

.....
След запознаване с документацията за участие в обявената процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет по Позиция 2: Абонаментно сервизно обслужване на 3 броя климатични чилърни системи и 122 броя климатични сплит-системи, инсталирани в сгради на КРС предлагаме да изпълним договора при следните финансови условия по:

Позиция 2:

1.Единична цена за 6-месечно абонаментно сервизно обслужване на 1 бр. климатична сплит-система е

цифром..... (словом.....) лева без ДДС и

цифром.....(словом.....) лева с ДДС.

2.Единична цена за 6-месечно абонаментно сервизно обслужване на 1 бр. климатична чилърна система е

цифром..... (словом.....) лева без ДДС и

цифром..... (словом.....) лева с ДДС.

Общата цена за 12 – месечно абонаментно сервизно обслужване на 122 бр. климатични сплит-системи и 3 бр. климатични чилърни системи е

цифром..... (словом.....) лева без ДДС и

цифром..... (словом.....) лева с ДДС.

Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката. В цената не се включват цени за резервни части и материали при подмяна.

Дата: 2015 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

(подпис, печат)

Приложение 3

Списък

на климатични системи по местонахождение и марка в сгради на КРС, находящи се в гр. София.

Позиция 1

1. Сграда на КРС на ул. „Гурко” № 6

Местонахождение I етаж от ляво на дясно	Марка, брой на климатиците	Вид на монтажа
Кабинет	Дженерал – 1 брой	Стенен
Кабинет	Фуджицу – 1 брой	Стенен
Кабинет	Дженерал – 1 брой	Стенен
Кабинет	Фуджицу – 1 брой	Стенен
Кабинет	Дженерал – 1 брой	Стенен
Кабинет	Дженерал – 1 брой	Стенен
Кабинет	Фуджицу – 1 брой	Стенен
Кабинет	Дженерал – 1 брой	Стенен
Кабинет	Фуджицу – 1 брой	Стенен
Кабинет	Дженерал – 1 брой	Стенен
Кабинет	Фуджицу – 1 брой	Стенен
Зала 1 ляво	Линокс 1 брой	Подов
Зала 1 дясно	Линокс 1 брой	Подов

2. II-ри етаж сграда на КРС на ул. „Гурко” № 6.

Местонахождение II етаж от ляво на дясно	Марка, брой на климатиците	Вид на монтажа
201	Волтел – 1 брой	Стенен
202	Краун – 1 брой	Стенен
203	Краун – 1 брой	Стенен
Стая - копирни	Нагоя – 1 брой	Стенен
205	Хайер – 1 брой	Стенен
206	Мидея – 1 брой	Стенен
207	Хаусел – 1 брой	Стенен
208	Мидея – 1 брой	Стенен
209	Мидея – 1 брой	Стенен
213 ляво	Фуджицу – 1 брой	Стенен
213 дясно	Мидея – 1 брой	Стенен
214	Мидея – 1 брой	Стенен
215 ляво	Фуджицу – 1 брой	Стенен
215 дясно	Фуджицу – 1 брой	Стенен
216	Хаусел – 1 брой	Стенен
217	Фуджицу – 1 брой	Стенен
218 кабинет	Дженерал – 1 брой	Стенен
218 сътрудник	Мидея – 1 брой	Стенен
219	Хаусел – 1 брой	Стенен
220	Хаусел – 1 брой	Стенен
221	Хаусел – 1 брой	Стенен
222	Дженерал – 1 брой	Стенен
223	Мидея – 1 брой	Стенен
224	Мидея – 1 брой	Стенен
сървър	Тошиба 4 броя	Таванни
стая-телефони	Дженерал – 1 брой	Стенен

3. III-ри етаж сграда на КРС на ул. „Гурко” № 6.

Местонахождение III етаж от ляво на дясно	Марка, брой на климатиците	Вид на монтажа
301	Хаусел – 1 брой	Стенен
302	Мидея – 1 брой	Стенен
303	Мидея – 1 брой	Стенен
304	Мидея – 1 брой	Стенен
306	Мидея – 2 броя	Стенен
307	Мидея – 1 брой	Стенен
308	Хаусел – 1 брой	Стенен
309	Хаусел – 1 брой	Стенен
310	Хаусел – 1 брой	Стенен
311	Хаусел – 1 брой	Стенен
312	Хаусел – 1 брой	Стенен
313	Мидея – 1 брой	Стенен
314	Дженерал – 1 брой	Стенен
315 сървър I-ви	Дженерал – 1 брой	Стенен
315 сървър II-ри	Дайкин – 1 брой	Стенен
316	Хаусел – 1 брой	Стенен
317	Хаусел – 1 брой	Стенен
318	Хаусел – 1 брой	Стенен
Зала 3 - заседания	Дайкин – 1 брой	Стенен
405-IV етаж	Мидея – 1 брой	Стенен

4. VIII-ри етаж сграда на КРС на пл. „Славейков” № 11.

VIII етаж от дясно на ляво	Марка, брой на климатиците	Вид на монтажа
1. сървърно	Волтел – 1 брой	Стенен
2 стая	Тошиба – 1 брой	Стенен
3 стая	Тошиба – 1 брой	Стенен
4 стая	Тошиба – 1 брой	Стенен
5 стая	Тошиба – 1 брой	Стенен
6. стая	Тошиба – 1 брой	
Учебна зала	Тошиба – 3 броя Дженерал – 2 броя	Стенен
Технически сътрудник	Тошиба – 1 брой	Стенен
Кабинет	Тошиба – 1 брой	Стенен

Сграда на КРС на бул. „Шипченски проход” № 69

Стая №	Марка, брой на климатиците	Вид на монтажа
707	Crown – 1 брой	Стенен
716	Crown – 1 брой	Стенен
715	Crown – 1 брой	Стенен
713	Voltel – 1 брой	Стенен
703	Crown – 1 брой	Стенен
702	Voltel – 1 брой	Стенен
706	Voltel – 1 брой	Стенен
704	Crown – 1 брой	Стенен
701	Haier HSU – 1 брой	Стенен
704	Voltel KFR-1 бр.Crown-1 бр.	Стенен
705	Crown – 1 брой	Стенен
720	Voltel – 1 брой	Стенен

719	Voltel – 1 брой	Стенен
718	Crown – 1 брой	Стенен
717	Voltel – 1 брой	Стенен
708	Crown – 1 брой	Стенен
709	Voltel – 1 брой	Стенен
710	Crown – 1 брой	Стенен
711	Crown – 1 брой	Стенен
712	Haier HSU-09HD – 1 брой	Стенен
сървър	Митсубиши – 1 брой	Стенен
805	Crown – 1 брой	Стенен
804	Crown – 1 брой	Стенен
803	Voltel AC-70-1 брой	Стенен
802	Crown – 1 брой	Стенен
801	Crown – 2 броя	Стенен
806	Voltel – 1 брой	Стенен
807	Crown – 1 брой	Стенен
808	Voltel – 1 брой	Стенен
809	Haier HSU – 1 брой	Стенен
810	Crown – 1 брой	Стенен
811	Crown – 1 брой	Стенен
812	Crown – 1 брой	Стенен
813	Crown – 1 брой	Стенен
814	Crown – 1 брой	Стенен
815	Crown – 1 брой	Стенен
816	Crown – 1 брой	Стенен
817	Crown – 1 брой	Стенен
818	Crown – 1 брой	Стенен
819	Voltel – 1 брой	Стенен
820	Voltel – 1 брой	Стенен

Кв. „Факултета”

Стая №	Марка, брой на климатиците	Вид на монажа
I - ва Зала	Волтел – 1 брой	Стенен
II - ва Зала	Кроун – 2 броя	Стенен
Стая	Мидеа – 1 брой	Стенен

Позиция 2 – чилърни системи 3 броя

Място	Марка и брой	Вид на монтажа
Етаж 3	„Линокс рефак” - 1 брой в комплект с охладително-отоплителни тела	Основно тяло на покрива на сградата и таванни конвектори в зала на етаж 3
Етаж 3	„Линокс рефак” - 1 брой в комплект с охладително-отоплителни тела	Основно тяло на покрива на сградата и таванни конвектори в зала на етаж 3
Етаж 4	„Блу бокс” - 1 брой в комплект с охладително-отоплителни тела	Основно тяло на покрива на сградата и подови конвектори в помещения на етаж 4